

ООО «РВК-Воронеж»
394038, г. Воронеж,
Ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
Телефон: +7 (473) 206-77-07
Email: mail_vrn@rosvodokanal.ru
www.voronezh-rvk.ru



Росводоканал
Воронеж

11.04.2017 № 6105717
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ГК «Гидросервис»

Сидорову В.К.

ул. Мокроусова, д. 14,
г. Нижний Новгород, 603096

Отзыв о работе скважинных
насосных агрегатов ЭЦВ

Уважаемый Виктор Карпович!

Между ООО «РВК-Воронеж» и ООО «ГК «Гидросервис» 29.01.2016 был заключен договор на подконтрольную эксплуатацию погружных скважинных насосных агрегатов, смонтированных 29,30 марта 2016 года на ВПС-11 (скважины № 1ю,5ю,13ю).

На сегодняшний день два насоса ЭЦВ ЗПН – 10-65-65 и 8-40-60, эксплуатируются в тяжелых условиях, в скважинах где большое превышение железа (железо превышает гигиенического норматива в 4,6 раз). Агрегаты успешно продолжают работать, имея наработку более 9000 часов. Третий насос – ЭЦВ 10-120-60 вышел из строя в конце ноября 2016 года, непрерывно отработав в аналогичных условиях 5448 часов. С производителем агрегатов заключено дополнительное соглашение о дальнейшей эксплуатации вышеперечисленных насосов до их полной остановки (отказа).

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у скважинных насосных агрегатов ЭЦВ «Зеленый Погружной Насос» значительного запаса по рабочим характеристикам, что позволяет сделать вывод о возможности безотказной работы агрегатов далеко за пределами установленной наработки на отказ (при условии соответствия технических характеристик агрегата условиям эксплуатации).

И.о. главного инженера

Погарченков Юрий Алексеевич
206-77-07 (3120)



В.А. Маслов